



LEGENDA						
SIMBOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE QUADRO (V)	NUMERO UTENZA (POD)	POTENZA INSTANTANEA (kW)	POTENZA CONTRATTUALE (kW)	ZONA DI ALIMENTAZIONE
QUADRO TORBOLE 01	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Via al Còr, Torbole - esterno)	400,0	IT028E00028803	11,0	6,7	_____
QUADRO TORBOLE 02	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Via Bellavista, Torbole - esterno)	230,0	IT028E00028721	6,6	5,1	_____
QUADRO TORBOLE 03	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Parcheggio Busatte, Torbole - esterno)	400,0	-----	-----	-----	_____
QUADRO TORBOLE 04	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Via Busatte, Torbole - esterno)	400,0	IT028E00028939	6,6	5,9	_____
QUADRO TORBOLE 05	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Via al Còr, Torbole - esterno)	400,0	IT028E00029122	27,5	15,4	_____
QUADRO TORBOLE 06	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Piazzetta Alpini, Torbole - esterno)	400,0	IT028E00028600	22,0	7,3	_____
QUADRO TORBOLE 07	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Segnana, Torbole - esterno)	400,0	IT028E00597241	11,0	6,7	_____
QUADRO TORBOLE 08	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Lungolago SUD, Torbole - esterno)	400,0	IT028E00028911	16,5	8,6	_____
QUADRO TORBOLE 09	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Strada Granda, Torbole - esterno)	400,0	IT028E00029443	11,0	8,9	_____
QUADRO TORBOLE 10	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Viale Europa, Torbole - esterno)	400,0	IT028E00029195	11,0	4,6	_____
QUADRO NAGO 11	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Via Castel Penede, Nago - esterno)	400,0	IT028E00028033	16,5	12,4	_____
QUADRO NAGO 12	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Via Monte Baldo, Nago - esterno)	400,0	IT028E00028256	6,6	5,5	_____
QUADRO NAGO 13	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Via Boia, Nago - esterno)	400,0	82-181088	-----	-----	_____
QUADRO NAGO 14	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Via Rotatoria, Nago - esterno)	400,0	IT028E00017415	6,6	4,4	_____
QUADRO NAGO 15	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Parco Penede, Nago - esterno)	400,0	IT028E01000460	3,3	0,6	_____
QUADRO NAGO 16	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Bocciodromo, Nago - esterno)	400,0	IT028E00937893	6,6	3,4	_____
QUADRO NAGO 17	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Mala, Nago - esterno)	400,0	IT221E00700474	6,6	4,0	_____
QUADRO NAGO 18	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Campo Sportivo Mala, Nago - esterno)	400,0	-----	-----	-----	_____
QUADRO TORBOLE 19	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Parcheggio St. Granda, Torbole - esterno)	400,0	-----	-----	-----	_____
QUADRO TORBOLE 20	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Piazza Torbole, Torbole - esterno)	400,0	-----	-----	-----	_____
QUADRO TORBOLE 21	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Parcheggio Conca, Torbole - esterno)	400,0	-----	-----	-----	_____
QUADRO TORBOLE 22	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Parco Busatte, Torbole - esterno)	400,0	-----	-----	-----	_____
QUADRO NAGO 23	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Parcheggio Coel, Nago - esterno)	400,0	-----	-----	-----	_____
QUADRO NAGO 24	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Area ITEA, Nago - esterno)	400,0	-----	-----	-----	_____
QUADRO NAGO 25	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Forte Alto, Nago - esterno)	400,0	-----	-----	-----	_____

LEGENDA						
MBOLo	DESCRIZIONE	LINEA	TENSIONE QUADRO (V)	TENSIONE FINE LINEA (V)	CADUTA DI TENSIONE (%)	ZONA DI ALIMENTAZIONE
JADRO RBOLE 01	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Via al Còr, Torbole - esterno)	LINEA 1	233,0	224,0	3,86%	
JADRO RBOLE 02	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Via Bellavista - esterno)	LINEA 1	230,0	227,0	1,30%	
JADRO RBOLE 04	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Via Busatte - esterno)	LINEA 1	226,0	225,0	0,45%	
JADRO RBOLE 05	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Via al Còr - esterno)	LINEA 1	229,0	225,0	1,75%	
JADRO RBOLE 06	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Piazzetta Alpini - esterno)	LINEA 1	233,0	225,0	3,43%	
JADRO RBOLE 07	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Segnana - esterno)	LINEA 1	230,0	226,0	1,74%	
JADRO RBOLE 08	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Lungolago SUD, Torbole - esterno)	LINEA 1	230,0	222,0	3,48%	
JADRO RBOLE 09	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Strada Granda, Torbole - esterno)	LINEA 1	232,0	227,0	2,15%	
JADRO RBOLE 10	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Viale Europa, Torbole - esterno)	LINEA 1	230,0	227,0	1,30%	
JADRO AGO 11	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Via Castel Penede, Nago - esterno)	LINEA 1	228,0	224,0	1,74%	
JADRO AGO 12	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Via Monte Baldo, Nago - esterno)	LINEA 1	233,0	228,0	1,75%	
JADRO AGO 13	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Via Boia, Nago - esterno)	LINEA 1	229,0	218,0	4,80%	
JADRO AGO 14	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Via Rotatoria, Nago - esterno)	LINEA 1	231,0	225,0	2,60%	
JADRO AGO 15	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Parco Penede, Nago - esterno)	LINEA 1	230,0	228,0	0,87%	
JADRO AGO 17	Quadro illuminazione pubblica zona 01 (Mala, Nago - esterno)	LINEA 1	230,0	226,0	1,74%	

ECNO STUDIO CHIZZOLA

38066 RIVA DEL GARDA Via A. Lutti, 10  
Tel. 0464-55 09 96 Fax 0464-55 91 41

Tel. 0464-55 09 98, Fax 0464-55 91 41  
cell.: 335-70 74 613, e-mail: [info@tecnostudiocchizzola.com](mailto:info@tecnostudiocchizzola.com)



## comune di Nago-Torbole

## REFRESCADORES ELÉTRICOS

## BUJLEVO

# PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE DI NAGO e TORBOLE

<b>AV. N°08</b>	<p><b>Elaborato:</b></p> <p><b>PLANIMETRIA GENERALE</b></p> <p><b>LINEE QUADRI ELETTRICI</b></p>
-----------------	--

<b>aboratori:</b> d. Andrea Balduzzi d. Lamberto Segata ng. Marco Frascarolo	<b>Progettista:</b> Per.Ind. Giuseppe Chizzola
---	---

Garda, settembre 2012 Aggiornamenti: